

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сафиуллин Азат Сулейманович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), производного(их) проверки; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдвшего свидетельство)
Самарской области (государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по
пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: Трондина Нина Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного

Директор ГБОУ ООШ им. П.В. Алексахина с. Красные Ключи

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
Здание школы по адресу: с. Красные Ключи, ул. Школьная, 16 А			
1	Допущено заполнение проемов в противопожарных преградах, на которые не представлена техническая документация, свидетельствующие о допустимости (соответствии) их применения в данных противопожарных преградах и подтверждающей их нормативное значение пределов огнестойкости соответствующее требуемому типу заполнения (заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери). (не установлена противопожарная дверь в помещении щитовой).	ч. 4 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ч.1, 13 ст. 88, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.17, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 4.1, п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.4.4, п. 5.4.20 СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;	МБУ «СМТО» муниципального района Похвистневский Самарской области
Здание детского сада по адресу: с. Красные Ключи, ул. Лукьянова, 59 А			
2	Допущено заполнение проемов в противопожарных преградах, на которые не представлена техническая документация, свидетельствующие о допустимости (соответствии) их применения в данных противопожарных преградах и подтверждающей их нормативное значение	ч. 4 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ч.1, 13 ст. 88, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.17, п. 5.2.4, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	МБУ «СМТО» муниципального района Похвистневский Самарской области