

	пределов огнестойкости соответствующее требуемому типу заполнения (заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери). (не установлена противопожарная дверь в помещении щитовой и прачечной (гладильной)).	«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 4.1, п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.4.4, п. 5.4.20 СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;	
3	Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) в неисправном состоянии.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012; п. 3.1, п. 4.2, п. 4.3, табл. 1, табл. 2: п. 1, п. 14 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	МБУ «СМТО» муниципального района Похвистневский Самарской области
Здание школы по адресу: с. Большая Ега, ул. Центральная, 36			
4	В здании школы допущено размещение детского сада, при этом не предоставлены документы по внесению изменению класса функциональной пожарной опасности здания (помещений) в установленном законодательством РФ о градостроительной деятельности.	подп. О п. 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	МБУ «СМТО» муниципального района Похвистневский Самарской области
5	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (Помещение детского сада не выгорожено противопожарной преградой (стеной, дверью) от помещения школы)	ч. 4 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ч.1, 13 ст. 88, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.17, п. 5.2.2, п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	МБУ «СМТО» муниципального района Похвистневский Самарской области