

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель межведомственной рабочей  
группы

/ Райков С.В./

(подпись) \_\_\_\_\_  
« 10 » декабря 2020 г.



## АКТ

обследования объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 2 от « 10 » декабря 2020 г.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Структурное подразделение «Детский сад Родничок» государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы им. П. В. Алексахина с. Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области  
(СП «Детский сад Родничок» ГБОУ ООШ с. Красные Ключи)
- 1.2. Фактический адрес: 446467, Самарская область, Похвистневский район, с. Красные Ключи, ул. Лукьянова, 59-а, тел.: 8(846-56) 64-1-42, эл. почта: dool\_kr\_kluch@mail.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 1 этажей, 469.7 кв. м;  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3877 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта 2018 г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - планируется, капитального - не планируется

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, краткое наименование согласно уставу) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа им. П.В. Алексахина с. Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области (ГБОУ ООШ с. Красные Ключи)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
446467, Самарская область, Похвистневский район, с. Красные Ключи, ул. Школьная, 16-а, тел.: 8(846 56) 64-1-45, эл. почта: kr\_klyuch\_phvy@samara.edu.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное) **собственность**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная) **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)  
**Министерство науки и образования Самарской области;  
Северо-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области;**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

\*Указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

### 3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные<br>зоны                      | Приложение                                                                             |               |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|          |                                                                 | Состояние<br>доступности,<br>в том числе<br>для<br>основных<br>категорий<br>инвалидов* | № на<br>плане | № фото |
| 1.       | Территория, прилегающая к зданию (участок)                      | ВНД                                                                                    |               |        |
| 2.       | Вход (входы) в здание                                           | ВНД                                                                                    |               |        |
| 3.       | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ВНД                                                                                    |               |        |
| 4.       | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)    | ВНД                                                                                    |               |        |
| 5.       | Санитарно-гигиенические помещения                               | ВНД                                                                                    |               |        |
| 6.       | Система информации и связи (на всех зонах)                      | ВНД                                                                                    |               |        |
| 7.       | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)               | ВНД                                                                                    |               |        |

\*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

### 3.6 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данный объект временно не доступен для (К, О, С, Г, У) инвалидов колясочников, инвалидов с нарушением зрения, слуха, умственного развития, опорно-двигательного аппарата по причине того, что все основные структурно-функциональные зоны не соответствуют требованиям. На территории, прилегающей к зданию (участок) имеются барьеры: ширина калитки (0,76 м) не соответствует требованиям, отсутствует система вызова помощника для всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вход (выход) в здание имеет барьеры: отсутствует тактильная плитка, пандус. Внутри объекта отсутствуют поручни, знаки доступности для инвалидов, тактильные предупреждающие таблички. В зоне оказания услуги: отсутствует зона отдыха и место ожидания для лиц с нарушением ОДА. Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы поручнями, тактильными предупреждающими табличками. Отсутствует санузел для инвалидов. Система информирования на объекте не оборудована визуальными, акустическими и тактильными средствами.

Оценки соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг:

| №<br>п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Наличие помещений, предназначенных для проведения                    | Отсутствует                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                 |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | массовых мероприятий, оборудованных индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратуры                                                                           |                         |
| 2  | Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика                                    | Отсутствует             |
| 3  | Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Отсутствует             |
| 4  | Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника                                                                                           | При наличии возможности |
| 5  | Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора                                                                                                        | При наличии возможности |
| 6  | Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам             | Имеется                 |
| 7  | Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в ОО                                                             | Отсутствует             |
| 8  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования, от общего числа детей-инвалидов в ОО                                     | Отсутствует             |
| 9  | Наличие официального сайта, адаптированного для лиц с нарушением зрения                                                                                         | Имеется                 |
| 10 | Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в группе не должна превышать 15 человек                                      | Имеется                 |

### 3. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | индивидуальное решение с ТСР                    |
| 2    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | индивидуальное решение с ТСР                    |
| 3    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР                    |
| 4    | Санитарно-гигиенические помещения                            | индивидуальное решение с ТСР                    |
| 5    | Система информации на объекте (на всех зонах)                | индивидуальное решение с ТСР                    |
| 6    | Система информации на объекте (на всех зонах)                | индивидуальное решение с ТСР                    |
| 7    | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | индивидуальное решение с ТСР                    |
| 8    | Все зоны и участки                                           | индивидуальное решение с ТСР                    |

## 4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг:

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги                                                                                                                                                                                                                                                | Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)*                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) |
| 2     | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)                                                                                                                                    | Разработка Плана инструктажа, журнала учета инструктажа, инструкций                                                                                                              |
| 3     | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика                                                                                                                 | Ситуационно, по мере необходимости                                                                                                                                               |
| 4     | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)                                                                                                                                                       | Разработка локальных актов                                                                                                                                                       |
| 5     | Доля детей –инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей - инвалидов                                                                                                                                                                                                                     | Увеличение доли детей – инвалидов, получавшие дополнительное образование                                                                                                         |

4.3. Период проведения работ до особых указаний, при наличии финансирования в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность территории для всех групп инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.5. Для принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации (дата размещения, обновления) \_\_\_\_\_

## 5. Особые отметки

Приложения:

1. Результаты обследования территории, к прилегающей к зданию (участку).
  2. Результаты обследования входа (входов) в здание.
  3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации).
  4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого назначения здания)
  5. Результаты обследования санитарно – гигиенических помещений.
- Результаты обследования системы информации на объекте.

Председатель межведомственной рабочей группы:

 С.В. Райков « 10 » декабря 20 10 г.

Председатель Пochыстневской районной общественной организации инвалидов:

 Ф.Г. Вагизова « 10 » декабря 20 10 г.

Председатель организации:

И. о. директора ГБОУ ООШ с. Красные Ключи

 Н.А. Ширшова « 10 » декабря 20 10 г.