

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу  
Похвистнево, муниципальных районов Похвистневский и Камышлинский**

(446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, д. 10; тел. 8(84656) 23393,  
E-mail: 7NDPR@63.mchs.gov.ru)

### **Предписание № 75/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
Самарской области основная общеобразовательная школа им. П.В. Алексахина  
с. Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области

(подпись, наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский по пожарному надзору) № 75 от 01.06.2021г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. 07.06.2021 г. по 15 ч. 00 мин. 22.07.2021 г. проведена проверка

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Сафиуллиным Азатом Сулеймановичем

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа им. П.В. Алексахина с. Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по адресу: 446467, Похвистневский район, с. Красные Ключи, ул. Лукьянова, 59 А

совместно с Ширшовой Натальей Александровной, и.о. директора ГБОУ ООШ им. П.В. Алексахина с. Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области

(указываются должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено направление движения к источникам водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	07.02.2022	
2	На путях эвакуации знаки пожарной безопасности должны быть выполнены с применением фотолуминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания (знак ручного пожарного извещателя автоматической пожарной сигнализацией)	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	07.02.2022	
3	Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа в помещении кухни	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	07.02.2022	
4	Не внесены, уточнения или разработана вновь декларация пожарной безопасности в связи с изменениями требований пожарной безопасности (декларация № 36234826-ТО-00427 от 13.02.2018)	ч. 3 ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15 Приказа МЧС России от 16 марта 2020 года N 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"	07.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский по пожарному надзору капитан внутренней службы Сафиуллин Азат Сулейманович

« 22 » июля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Ширшова Наталья Александровна,

Директор ГБОУ ООШ им. П.В. Алексахина с. Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ширшова  
(подпись)

« 22 » июля 2021 г.